



**LEGENDA:**  
 - Instalacja odgromowa budynku.  
 - Druł Fe/Zn fi 8 mm - prowadzony na pow. atyki na uchwytach systemowych (uchwyty wsporczy) oraz na powierzchni dachu na uchwytach zalewanych PVC. Rozstaw uchwyłów co ok. 1m.  
 zp - Zwiod pionowy instalacji odgromowej  
 - Odcinek pionowy drutu Fe/Zn fi 8 mm o dł. 50 cm

Nr projektu		<b>22 04</b>
Zamierzenie budowlane Budowa obiektu wystawienioczo-edukacyjny na terenie Muzeum Treblinka, Niemiecki nazistowski obóz zagłady i pracy (1941-1944)		
Adres Wólka Okraglik 115 08-330 Kosów Lacki		
Nr ew. działki	31-81/3	Obszar Wólka Okraglik
Inwestor Muzeum Treblinka, Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) Wólka Okraglik 115, 08-330 Kosów Lacki		
Jednostka projektowa Bujnowski Architekci Sp. z o.o. 00-860 Warszawa Lwowska 17/5 tel.: +48 22 622 21 42 mail: muzeumtreblinka@bujnowski.com.pl		
Projektant	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Maciej Kubiński	LUB/0085/PW0E/11	
Sprawdzający	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Krzysztof Syk	LUB/0023/PW0E/10	
Faza projektu <b>PROJEKT TECHNICZNY</b>		
Tytuł rysunku <b>PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNKU A</b>		Skala <b>1:100</b>
Branża <b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>		Data 12-12-2022
Uwagi		
Nr rysunku <b>T-PW-ELE-19</b>		