



Zasilanie centrali systemu sygnalizacji pożarowej SSP (NJKH FE180 PH90/ES0 3x 2,5 z sekcji pożarowej (RGP) rozdzielni RGn

UWAGA:
Wyjaśnienie znaczenia użytych na rysunku symboli graficznych wskazano na rys T-PW-IBP-01

Nr projektu			22 04
Zamierzenie budowlane Budowa obiektu wystawienniczko-edukacyjnego na terenie Muzeum Treblinka, Niemiecki nazistowski obóz zagłady i pracy (1941-1944)			
Adres Wólka Okraglik 115 08-330 Kosów Lacki			
Nr ew. działki 31-81/3		Obręb Wólka Okraglik	
Inwestor Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) Wólka Okraglik 115, 08-330 Kosów Lacki			
Jednostka projektowa Bujnowski Architekci Sp. z o.o. 00-660 Warszawa Lwowska 17/5 tel.: +48 22 622 21 42 mail: muzeumtreblinka@bujnowski.com.pl			
Projektant mgr inż. Maciej Kubiński	Nr upr. LUB/0065/PW0E/11	Podpis	
Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Sytk	Nr upr. LUB/0023/PW0E/10	Podpis	
Faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY			
Tytuł rysunku PLAN INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU. DETEKCJA. PIWINCA. BUDYNEK A			Skala -
Branża INSTALACJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO			Data 12-12-2022
Uwagi			
Nr rysunku T-PW-IBP-03			