INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ LAN:

Okrągła puszka podłogowa (3x mod. M45). Górna część wykonana z mosiądzu, dolna cześć z tworzywa. Dekielek odkręcany kluczem. IP54 (dla puszki zamkniętej) Średnica 120mm. Montaż w miejscach wskazanych na planach instalacji elektrycznej. Dobrano typ: S120 R1AK prod. Electraplan SMT (lub równoważna).

Wyposażenie okrągłej puszki podłogowej Gniazdo wtyczkowe pojedyncze , z uziemieniem, montaż IP20, 16A, 250 V~ zaciski automatyczne. Montaż w miejscach wskazanych na planach instalacji elektrycznej. Kolor biały. Dobrano typ: MOSAIC 0771 11 prod. Legrand (lub równoważne)

Wyposażenie okrągłej puszki podłogowej Puszka z gniazdem 230V doposażona w gniazdo teletechniczne: Gniazdo 1x RJ45 kat. 6 FTP (1 mod. M45). Montaż w miejscach wskazanych na planach instalacji elektrycznej. Kolor biały. Dobrano typ: MOSAIC 0765 62 prod. Legrand (lub równoważne)

LAN Gniazdo komputerowe 1xRJ45 kat. 6 z przesłoną przeciwkurzową, montaż w elektroinstalacyjnej puszce podtynkowej fi 60mm gł. 60mm, IP20. Kolor biały. Montaż w miejscach wskazanych w części graficznej. Dobrano typ: Seria SIMON 54GO D61.01/11 prod. Kontakt Simon (lub równoważny)

INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV

Kam.x Kamera instalacji monitoringu wizyjnego CCTV, kopułkowa, wandaloodporna, IP z oświetlaczem IR w obudowie IP66, kolor czarny, rozdzielczość HDTV 1080p (1920x1080), przetwornik obrazu 1/2,8", obiektyw f=3.4 – 8.9 mm, F1.8, zasilanie PoE, zgodność ONIF profil G/S/T. Dobrano typ: P3242-LVE Network Camera prod. AXIS (lub równoważna)

INSTALACJA PRZYZYWOWA

ZT Przecisk przywoławczy "pociągany". Montaż na wysokości 2,2 m od poziomu podłogi właściwej. Dobrano typ: PC-B 4150000 prod. SCHIMA (lub równoważny)

AT Przycisk kasujący / odwoławczy. Montaż na wysokości 1,5 m od poziomu podłogi właściwej. Dobrano typ: R-B kod 4101000 prod. SCHIMA (lub równoważny)

LS Lampka salowa z elektroniką. Montaż nad drzwiami pomieszczenia objętego instalacją przyzywową. Dobrano typ: 957262 / LI001070 prod. SCHIMA (lub równoważny)

INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU

KD1P Sieciowy kontroler dostępu w obudowie z zasilaczem i akumulatorami. Obsługa 1 przejścia. Dobrano typ: MC16-PAC-1-KIT prod ROGER (lub równoważny)

KD2P Sieciowy kontroler dostępu w obudowie z zasilaczem i akumulatorami. Obsługa 2 przejścia. Dobrano typ: MC16-PAC-2-KIT prod ROGER (lub równoważny)

Czytnik zbliżeniowy kart kontroli dostępu. Montaż w miejscach wskazanych na planach instalacji. Dobrano typ: MCT80M prod. ROGER (lub równoważny)

EXIT Przycisk wyjścia EXIT instalacji kontroli dostępu. Montaż w miejscach wskazanych na planach instalacji. Dobrano typ: KDH-EXIT1010 prod. KaDe (lub równoważny)

Przycisk wyjścia ewakuacyjnego instalacji kontroli dostępu. Montaż w miejscachwskazanychna planach instalacji. Dobrano typ: KDH-EXIT1030P prod. KaDe (lub równoważny)

Graficzne oznaczenie przejścia objętego instalacją kontrolidostępu.

INSTALACJA AV

Naścienny pasywny głośnik instalacyjny 16 Ohm, 100V, 2-drożny, kolor czarny Dobrano typ: DOOR 3 prod. LD Systems (lub równoważny)

A Gniazdo przyłączeniowe urządzenia emisji treści Charakterystyka szczegółowa wskazana została na schemacie blokowym instalacji AV

D Przycisk sterowania ekranem projekcyjnym Charakterystyka szczegółowa wskazana została na schemacie blokowym instalacji AV

Nr projektu	**22 04**
Zamierzenie budowlane Budowa obiekt wystawienniczo-edukacyjny na terenie Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i pracy (1941-1944)	
Adres Wólka Okrąglik 115 08-330 Kosów Lacki	
Nr ew. działki 31-81/3	Obręb Wólka Okraglik
Inwestor Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) Wólka Okrąglik 115, 08-330 Kosów Lacki	
Jednostka projektowa Bujnowski Architekci Sp. z o. o. 00-660 Warszawa Lwowska 17/5 tel.: +48 22 622 21 42 mail: muzeumtreblinka@bujnowski.com.pl	

Projektant	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Maciej Kubiński w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	LUB/0085/PWOE/11	
Sprawdzający	**Nr upr.**	**Podpis**
mgr inż. Krzysztof Styk w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	LUB/0023/PWOE/10	

Faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY	
Tytuł rysunku PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNYCH POZIOM PARTERU (BUDYNEK A)	Skala **1:100**
Branża INSTALACJE TELETECHNICZNE	Data 12-12-2022
Uwagi	

Nr rysunku

T-PW-TEL-03

Projekt chroniony prawem autorskim