LEGENDA
INSTALACJE WENTYLACYJNE

- 600x400 – KANAŁ NAWIEWNY
- 600x400 – KANAŁ WYWIEWNY
- 600x400 – KANAŁ WYWIEWNY SANITARIATY
- 600x400 EI S120 – KANAŁ W IZOLACJI PPOŻ.
- zn1 50m3/h – ZAWÓR NAWIEWNY Z ELEMENTEM REGULACYJNYM
- zw1 50m3/h – ZAWÓR WYWIEWNY Z ELEMENTEM REGULACYJNYM
- NW–3 240m3/h – NAWIEWNIK: NW – NAWIEWNIK WIROWY AN – ANEMOSTAT
- 140m3/h NW–3.1 – WYWIEWNIK: NW – WYWIEWNIK WIROWY AN – ANEMOSTAT
- kr.600x300 2820m3/h – KRATKA WYWIEWNA
- ko.500x200 2820m3/h – KRATKA OSIATKOWANA
- 0.03m2 – KRATKA TRANSFEROWA/PODCIĘCIE DRZWI (Anetto kratki w m2)
- PP – PRZEPUSTNICA REGULACYJNA
- PZ – PRZEPUSTNICA ZWROTNA
- CAV – REGULATOR STAŁEGO PRZEPŁYWU POWIETRZA (CAV)
- VAV–N1.5 – REGULATOR ZMIENNEGO PRZEPŁYWU POWIETRZA (VAV)
- VAV–N1/5 80–400m3/h – SYMBOL URZĄDZENIA; OZNACZENIE SYSTEMU WENTYLACYJNEGO; KOLEJNY NR VAV NA DANEJ INSTALACJI; : 80–400m3/h – działanie płynne
- KLAPA PPOŻ. ODCINAJĄCA
- N1/KPP/02 ø100 – OZNACZENIE SYSTEMU WENTYLACYJNEGO; KLAPA PPOŻ. Z SIŁOW. ELEKTRYCZNYM – KPP – klapa ppoż. z siłownikiem – KPPt – klapa ppoż. z topikiem; NR KLAPY; WYMIAR KLAPY
- TAP – TŁUMIK AKUSTYCZNY PROSTOKĄTNY
- TAO – TŁUMIK AKUSTYCZNY OKRĄGŁY
- WENTYLATOR KANAŁOWY
- WENTYLATOR DACHOWY
- WWD – WYWIETRZAK DACHOWY
- WYRZUTNIA DACHOWA (WYRZUT PIONOWY)

ZAKRES RYSUNKU



Nr projektu:	22 04
Zamierzenie budowlane:	Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego oraz dwóch budynków gospodarczych na terenie Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.
Adres:	Wólka Okraglik 115 08-330 Kosów Lacki
Numer ewidencyjny działki:	31-81/3
Obręb:	Wólka Okraglik
Inwestor:	Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) Wólka Okraglik 115, 08-330 Kosów Lacki
Jednostka projektowa:	Bujnowski Architekci Sp. z o.o. 00-658 Warszawa ul. Lwowska 17/5 tel.+48 22 6222142 muzeumtreblinka@bujnowski.com.pl

Projektant:	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Beata Olejnik	MAZ/0474/PWOS/05	
Sprawdzający:	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Agnieszka Bulas	MAZ/0480/PWOS/05	

Zespół projektowy:
mgr inż. Michał Olejnik
mgr inż. Grzegorz Sulej

Faza projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY
Tytuł rysunku:	INSTALACJE WENTYLACYJNE RZUT PARTERU - BUDYNEK A
Skala:	1:50
Branża:	SANITARNA
Data:	12.2022
Nr rys.:	PW-S-V-A-02

Projekt chroniony prawem autorskim. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.