LEGENDA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE

- INSTALACJA ZIMNEJ WODY (ZW)
- INSTALACJA CIEPŁEJ WODY (CW)
- INST. CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY (CYR)
- ZAWÓR ODCINAJĄCY
- W – WODOMIERZ
- FILTR SIATKOWY
- EA – ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY
- ZC15 – ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA
- ZAWÓR PŁYWAKOWY
- PION WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, CYRKULACJI
- INSTALACJA HYDRANTÓW WEWN. (HPw)
- INSTALACJA HYDRANTÓW ZEWN. (HPz)
- HP 25 – HYDRANT WEWNĘTRZNY HP25
- HP – PION HYDRANTOWY

UWAGA!

1. WIELKOŚCI WODOMIERZY ORAZ ROZMIESZCZENIE ARMATURY WG RYSUNKU SCHEMATU INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
2. PODŁĄCZENIE PRZYBORÓW NALEŻY WYKONAĆ PRZEWODAMI (ZW/CW)
   - 16x2.7/16x2.7 – UMYWALKI, ZLEWY
   - 16x2.7/– – MISKI USTĘPOWE, PISUARY
   - 25x3.5/– – ZAWORY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA
3. PRZED WODOMIERZAMI STOSOWAĆ FILTRY SIATKOWE

świetlik 3461 x 67 cm

0.11 | galeria rzeźb | 114.31 m² | posadzka betonowa

HP 25/4 – drzwiczki hydrantowe – HPw, DN25 Z-1 – HP25 – rozdzielacz drzwiczki

13x ława drewniana 2m

ścianą akustyczna przerwy między cegłami 4cm pod kolebkami kratki maskujące (KR1)

HP 25/5 – HPw, DN25 Z-1 – rozdzielacz drzwiczki

RS - ukryta w ociepleniu

0.10 | sala wystaw | 471.81 m² | posadzka betonowa

oś prefabrykowanej belki spód 4,00

(pomiędzy belkami strop łukowy z cegły w najwyższym punkcie +4,37m)

ściana akustyczna przerwy między cegłami 4cm pod kolebkami kratki maskujące (KR1)

ściana akustyczna cegły układane w odstępach co 4cm , wzdłuż całej ściany kratka maskująca (KR2)

ściana akustyczna cegły układane w odstępach co 4cm , wzdłuż całej ściany kratka maskująca (KR2) od poziomu 3 ,67m do poziomu 4m

HP 25/2 – drzwiczki hydrantowe – HPw, DN25 Z-1

świetlik 1200 x 20 cm

0.09 | Sala edukacyjna | 48.13 m² | posadzka betonowa

(kratka maskująca 79x33 w osi drzwi)

oś prefabrykowanej belki spód 4,00 ... do spodu mocowana ścianka mobilna składana - formierowana

- 430.00

0.12 | Sala wystaw czasowych | 145.90 m² | posadzka betonowa

(pomiędzy belkami strop łukowy z cegły w najwyższym punkcie +4,34m)

0.25 | Schody | 20.09 m² | beton prefabrykowany

schody prefabrykowane w jednym elemencie, ścianty - beton architektoniczny - klasa technologiczna trzych

ściany - cegła licowa częściowo tynkowana

0.07 | Sala edukacyjna | 46.99 m² | posadzka betonowa

0.08 | Schowek sali edu. | 6.37 m² | posadzka betonowa

0.06 | Schowek kas | 4.58 m² | posadzka betonowa

wzdłuż całej ściany kratka maskująca (KR2) od poziomu 3 ,67m do poziomu 4m

0.05 | Kasy z szatnią | 48.49 m² | posadzka betonowa

wieszaki na ubrania

lada - kasa/ szatnia

0.02 | Hol główny | 119.23 m² | posadzka betonowa

(strop z betonu arch. 3,92m)

(strop nad przejściem płaski z cegieł na szkorc spód na poziomie +3,00m)

HP 25/3 – HPw, DN25 Z-1

0.03 | Przestrzeń wystawowa | 99.62 m² | posadzka betonowa

0.04 | Przestrzeń wystawowa | 136.98 m² | posadzka betonowa

HP 25/6 – HPw, DN25 Z-1

0.12 | Sala wystaw czasowych | 145.90 m² | posadzka betonowa

0.15 | Klatka schodowa | 23.09 m² | posadzka betonowa

0.16 | Biuro 1 | 13.13 m² | terazzo

0.17 | Sekretariat | 13.68 m² | terazzo

0.18 | Biuro 2 | 12.33 m² | terazzo

0.19 | Pracownia konserwatorska | 13.07 m² | terazzo

0.20 | Korytarz | 18.77 m² | terazzo

0.21 | Biblioteka | 17.69 m² | posadzka betonowa

0.22 | Archiwum | 9.50 m² | posadzka betonowa

0.23 | Sala konferencyjna | 17.45 m² | posadzka betonowa

0.24 | Toalety | 5.14 m² | posadzka betonowa

0.14 | WC dla os. np. | 4.77 m² | terazzo

0.01 | Przedsionek | 12.90 m² | wycieraczka systemowa | 0,00 = 117,3 m.n.p.m.

0.13 | Sala refleksji i ciszy | 100.50 m² | posadzka betonowa

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA BET ONOWA

NAWIERZCHNIA ŻWIROWA

obrys zadaszenia

DZIEDZINIEC WEJ ŚCIOWY

drabina ewakuacyjna wysuwana

schody wykończone stopniami kątowymi terazzo - poręcz pręt mosiężny fi30mm

świetlik/ wyłaz na dach 90 x 90 cm

świetlik 120 x 120 cm

ławy drewniane 5x195cm

ławy drewniane 7x183cm

2x ławy drewniane 155cm

ławy drewniane 2x155cm

ławy drewniane 2x155cm

kratka w osi drzwiczek do rozdzielacza

ZAKRES RYSUNKU



Nr projektu:	**22 04**
Zamierzenie budowlane:	Budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego oraz dwóch budynków gospodarczych na terenie Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną
Adres:	Wólka Okrąglik 115 08-330 Kosów Lacki
Numer ewidencyjny działki:	31-81/3 **Obręb:** Wólka Okrąglik
Inwestor:	Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) Wólka Okrąglik 115, 08-330 Kosów Lacki
Jednostka projektowa:	Bujnowski Architekci Sp. z.o.o. 00-658 Warszawa ul. Lwowska 17/5 tel.+48 22 6222142 muzeumtreblinka@bujnowski.com.pl

Projektant:	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Beata Olejnik	**MAZ/0474/PWOS/05**	
Sprawdzający:	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Agnieszka Bulas	**MAZ/0480/PWOS/05**	

Zespół projektowy:
mgr inż. Michał Olejnik
mgr inż. Grzegorz Sulej

Faza projektu: **PROJEKT WYKONAWCZY**

Tytuł rysunku: INSTALACJE WODOCIĄGOWE RZUT PARTERU - BUDYNEK A	Skala: 1:50
Branża: **SANITARNA**	Data: 12.2022

Nr rys.:

PW-S-W-A-02

Projekt chroniony prawem autorskim – Rozpoczęcie łącznie z projektami branżowymi