



NWS1 CENTRALA WENTYLACYJNA
 POM. TECHNICZNE
 V=1550/1550m³/h; Q_g=4,5kW
 N=1,5kW, 400V/50Hz/-3; Masa: 470kg

NWS2 CENTRALA WENTYLACYJNA
 HOLE, KOMUNIKACJA, KOMPENSACJA
 V=3100/1700m³/h; Q_g=9,1kW; Q_g=22,2kW
 N=3,25kW, 400V/50Hz/-3; Masa: 680kg

NW1 CENTRALA WENTYLACYJNA
 POM. WYSTAWKOWE, SALE EDUKACYJNE, SALA REFLEKSJI
 V=8400/8200m³/h; Q_g=37,8kW; Q_g=26,4kW
 N=7,33kW, 400V/50Hz/-3; Masa: 1200kg

- LEGENDA**
 INSTALACJE WENTYLACYJNE
- INSTALACJE NAWIEWNE
 - INSTALACJE WYWIEWNE
 - INSTALACJE WYWIEWNE Z SANITARIATÓW
 - KANAŁ WENTYLACYJNY W IZOLACJI PPOŻ.
- ES120
- KR 105m³/h - KRATA NAWIEWNA
 - AN2 200m³/h - ANEMOSTAT NAWIEWNY
 - ZN3 120m³/h - ZAWÓR NAWIEWNY
 - KR 105m³/h - ELEMENT WYWIEWNY
 - AW2 200m³/h - ANEMOSTAT WYWIEWNY
 - ZN3 120m³/h - ZAWÓR WYWIEWNY
 - NAWIEZRZAK OKIENNY
 - TŁUMIK AKUSTYCZNY PROSTOKĄTNY
 - TŁUMIK AKUSTYCZNY OKRĄGLY
 - OTWÓR TRANSFEROWY W DRZWIACH (KRATKA LUB PODOŁCZE DRZWI)
 - KPP - KŁAPA PPOŻ.
 - WENTYLATOR KANAŁOWY

Nr projektu **22 04**

Zamierzenie budowlane
 Budowa obiektu wystawniczo-edukacyjnego na terenie
 Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski oboz zagłady
 i oboz pracy (1941-1944)

Adres
 Wólka Okraglik 115
 08-330 Kosów Lacki

Nr ew. działki 31-81/3 Obrob. Wólka Okraglik

Investor
 Muzeum Treblinka.
 Niemiecki nazistowski oboz zagłady
 i oboz pracy (1941-1944)
 Wólka Okraglik 115, 08-330 Kosów Lacki

Jednostka projektowa
 Bujnowski Architekti Sp. z o.o.
 00-660 Warszawa Lwowska 17/5
 tel.: +48 22 622 21 42
 mail: muzeumtreblinka@bujnowski.com.pl

Projektant	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Beata Olejnik	MAZ/0474/PWOS/05	
Sprawdzający	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Agnieszka Bulas	MAZ/0480/PWOS/05	

Zespół projektowy

Faza projektu	Skala
PROJEKT TECHNICZNY	1:100
Tytuł rysunku	
RZUT POZIOMY - 1	
INSTALACJE WENTYLACYJNE	
Branda	Data
SANITARNIA	11-2022
Uwagi	

Nr rysunku
T-PT-S-V-06
 Zapisz rysunek przed wydrukiem